



Jednostka Notyfikowana Nr 2310

„CERTBUD” Sp. z o.o.

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W1116

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

Drzwi przeciwpożarowe stalowe zewnętrzne DFM DS 30-1, DFM DS 30-1EW, DFM DS 60-1, DFM DS 60-2, DFM DS 120-1, DFM DS 120-2, DFM DS 30-2

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych jako drzwi zewnętrzne
Zakres wyrobów objętych certyfikatem przedstawiono w załączniku do niniejszego certyfikatu

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

DFM Doors Sp. z o.o.

ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

DFM Doors Sp. z o.o.

ul. Firmowa 3, 45-594 Opole

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

EN 16034:2014

EN 16034:2014 powinna być stosowana przez producenta łącznie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016. w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat wydany w dniu **20.08.2018 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

Barbara Jąspińska
Barbara JĄSPIŃSKA

Warszawa, 03 kwietnia 2019 r.



Jednostka Notyfikowana Nr 2310

„CERTBUD” Sp. z o.o.

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

Załącznik do certyfikatu stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W1116

**Drzwi przeciwpożarowe stalowe zewnętrzne
DFM DS 30-1, DFM DS 30-1EW, DFM DS 60-1,**

DFM DS 60-2, DFM DS 120-1, DFM DS 120-2, DFM DS 30-2

Zakres wyrobów objętych certyfikatem

w zakresie odporności ogniowej zamieszczono w raportach klasyfikacyjnych o numerach:

1. W1116/DFM DOORS/2017-1/S5B/K/1 wyd. 2, W1116/DFM DOORS/2017-6/S5B/K/1 wyd. 2
Drzwi przeciwpożarowe stalowe zewnętrzne DFM DS 60-1, rozwierane, jednoskrzydłowe, pełne lub przeszklone, o klasie odporności ogniowej EI₂ 60, EW 60 wg EN 13501-2+A1:2016,
2. W1116/DFM DOORS/2017-2/S5B/K/1 wyd. 2, W1116/DFM DOORS/2017-3/S5B/K/1 wyd. 2
Drzwi przeciwpożarowe, stalowe, zewnętrzne DFM DS 60-2, rozwierane, dwuskrzydłowe, pełne lub przeszklone, o klasie odporności ogniowej EI₂ 60, EW 60 wg EN 13501-2+A1:2016,
3. W1116/DFM DOORS/2017-5/S5B/K/1 wyd. 2
Drzwi przeciwpożarowe, stalowe, zewnętrzne DFM DS 30-1, rozwierane, jednoskrzydłowe, przeszklone, o klasie odporności ogniowej EI₂ 30, EW 60 wg EN 13501-2+A1:2016,
4. W1116/DFM DOORS/2017-4/S5B/K/1 wyd. 2
Drzwi przeciwpożarowe, stalowe, zewnętrzne DFM DS 30-1 EW, rozwierane, jednoskrzydłowe, pełne, o klasie odporności ogniowej EI₂ 30, EW 30 wg EN 13501-2+A1:2016,
5. W1116/DFM DOORS/2017-7/S5B/K/1 wyd. 2
Drzwi przeciwpożarowe, stalowe, zewnętrzne DFM DS 30-1, rozwierane, jednoskrzydłowe, pełne, o klasie odporności ogniowej EI₂ 30 wg EN 13501-2+A1:2016,
6. W1116/DFM DOORS/2018-8/S5B/K/1 wyd. 2
Drzwi przeciwpożarowe stalowe zewnętrzne rozwierane DFM DS 120-1 jednoskrzydłowe, DFM DS 120-2 dwuskrzydłowe o klasie odporności ogniowej EI₂ 120 wg EN 13501-2+A1:2016,
7. W1116/DFM DOORS/2018-9/S5B/K/1 wyd. 1, W1116/DFM DOORS/2018-10/S5B/K/1 wyd. 1
Drzwi przeciwpożarowe, stalowe, zewnętrzne DFM DS 30-2, rozwierane, dwuskrzydłowe, pełne lub przeszklone, o klasie odporności ogniowej EI₂ 60, EW 60 wg EN 13501-2+A1:2016,

stanowiących integralną część certyfikatu.

Opis wyrobu przedstawiono w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zawierających Raporty klasyfikacyjne w zakresie odporności ogniowej, stanowiących integralną część niniejszego certyfikatu.

Dla pozostałych własności użytkowych przyjęto opcje NPD.



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

Barbara Jaśpińska
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 03 kwietnia 2019 r.