

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Drzwi przeciwpożarowe stalowe antywłamaniowe zewnętrzne DFM DS RC3 60
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi zewnętrzne antywłamaniowe.
3. Producent:

Siedziba producenta: DFM Doors sp. z o.o. ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk	Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny DFM Doors sp. z o.o. ul. Firmowa 3 45-594 Opole
---	--
4. Upoważniony przedstawiciel:

5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System: 1 (wg normy EN 16034:2014)
System: 3 (wg normy EN 14351-1:2006+A2:2016)
- 6a. Norma zharmonizowana:
EN 16034:2014 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne
 Jednostka lub jednostki notyfikowane:
"CERTBUD" Sp. z o.o. (Notified Body No. 2310) wydało: Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 2310-CPR-W3042
- 6b. Europejski dokument oceny:

 Europejska ocena techniczna:

 Jednostka ds. oceny technicznej:

 Jednostka lub jednostki notyfikowane:

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
Odporność ogniowa	EI₁ 30/EI₂ 60/EW 60/E 60	EN 16034 punkt 4.1 (norma związana EN 1634-1+A1:2018-03)
Dymoszczelność	Sa₄, S₂₀₀	EN 16034 punkt 4.2 (norma związana EN 1634-3:2006)
Zdolność do zwolnienia	NPD	-
Samozamykalność	C	EN 16034 punkt 4.4 (norma związana EN 13501-2:2016-07)
Trwałość zdolności do zwolnienia	NPD	-
Trwałość samozamykalności: -przeciwko degradacji (cykle testowe) -przeciwko stażeniu (korozja)	5 NPD	EN 16034 punkt 4.5.2.1 (norma związana EN 1191:2013-06)
Wodoszczelność	klasa 7B <i>(drzwi DFM DS RC3 60-1)</i>	EN 14351-1 punkt 4.5 (norma związana: EN 12208:2001)
Substancje niebezpieczne	NPD	-

Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3 (drzwi <i>DFM DS RC3 60-1</i>)	EN 14351-1 punkt 4.2 (norma związana: EN 12210:2016-05)
Odporność na uderzenie	NPD	-
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD	-
Wysokość	wysokość: max 2506 mm	EN 14351-1 punkt 4.9
Zdolność do zwolnienia drzwi przeznaczonych na drogi ewakuacyjne	NPD	-
Izolacyjność akustyczna	wskaźnik R_w (C;Ctr) =37 (-1;-2) dB (drzwi pełne <i>DFM DS 60-1</i>)	EN 14351-1 punkt 4.12 i 4.15 (norma związana EN ISO 10140-3:2021-10)
Przenikanie ciepła	<u>Ościeżnica narożna z przekładką termiczną::</u> $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (drzwi <i>DFM DS RC 60-1</i>) <u>Ościeżnica wewnętrzna z przekładką termiczną:</u> $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (drzwi <i>DFM DS RC3 60-1</i>) <u>Ościeżnica narożna:</u> $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (drzwi <i>DFM DS RC3 60-1</i> pogrubione) <u>Ościeżnica wewnętrzna:</u> $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (drzwi <i>DFM DS RC3 60-1</i> pogrubione)	EN 14351-1 punkt 4.12 i 4.15 (norma związana EN ISO 10077-1:2017-10)
Przepuszczalność powietrza	klasa 3	EN 14351-1 punkt 4.14 i 4.15 (norma związana: EN 12207:2017-01)
Odporność na włamanie	klasa RC3	EN 14351-1 punkt 4.23 (norma związana: EN 1627:2021-11) Klasyfikacje nr MLTB-4102-2021, MLTB-4302-2022

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (-a):

Krzysztof Sławiński, Członek Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gdańsk, 03.04.2025 r

(miejsce i data wystawienia)


DFM Doors Sp. z o.o.
Krzysztof Sławiński
Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny
(podpis)