

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Drzwi przeciwpożarowe stalowe wewnętrzne DFM DS
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Drzwi DFM DS 30-1, DFM DS 30-2, DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, z/bez izolacyjnością akustyczną.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Siedziba producenta: DFM Doors sp. z o.o. ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk	Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny DFM Doors sp. z o.o. ul. Firmowa 3 45-594 Opole
--	---
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
.....
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System: 1 i System: 4
- Krajowa specyfikacja techniczna:
7.a Polska Norma wyrobu:
PN-EN 16034:2014-11 "Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności."
PN-EN 14351-2:2018-12 "Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 2: Drzwi wewnętrzne"
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
"CERTBUD" Sp. z o.o. (Numer akredytacji AC 158) wydało Certyfikat KCSWU nr AC 158-UWB-W4989
7.b Krajowa ocena techniczna:
.....
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
.....
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
.....
- Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność ognia	EI2 30 (dla drzwi DFM DS 30-1 i DFM DS 30-2) EI2 60 (dla drzwi DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2)	PN-EN 16034 punkt 4.1 (norma związana: PN-EN 1634-1+A1:2018-03)
Dymoszczelność	SA ₀ , S200	PN-EN 16034 punkt 4.2 (norma związana: PN-EN 1634-3:2006)
Zdolność do zwolnienia	NPD	-
Samozamykalność	C	PN-EN 16034 punkt 4.4 (norma związana: PN-EN 13501-2:2016-07)
Trwałość zdolności do zwolnienia	NPD	-
Trwałość samozamykalności: - przeciwko degradacji (cykle testowe) - przeciwko starzeniu (korozja)	5 NPD	PN-EN 16034 punkt 4.5.2.1 (norma związana: PN-EN 1191:2013-06)
Wysokość (zgodnie z przeznaczeniem a, b i c)	max 2527 mm	PN-EN 14351-2 punkt 4.4
Wskaźnik izolacyjności od bezpośrednich dźwięków powietrznych (zgodnie z przeznaczeniem b)	wskaźnik Rw=35 dB (dla drzwi pełnych DFM DS 30-1) wskaźnik Rw=34 dB (dla drzwi przeszklonych DFM DS 30-1) wskaźnik Rw=36 dB (dla drzwi pełnych DFM DS 30-2) wskaźnik Rw=37 dB (dla drzwi pełnych DFM DS 60-1) wskaźnik Rw=35 dB (dla drzwi przeszklone DFM DS 60-1) wskaźnik Rw=36 dB (dla drzwi pełnych DFM DS 60-2)	PN-EN 14351-2 punkt 4.6 (norma związana: PN-EN ISO 10140-2:2011)
Współczynnik przenikania ciepła (zgodnie z przeznaczeniem b)	Ościeżnica narożna: Ud =0,92 W/m ² K (DFM DS 30-1 i DFM DS 60-1) Ud =1,1 W/m ² K (DFM DS 30-2, DFM DS 60-2) Ościeżnica obejmująca z przekładką termiczną: Ud =1,1 W/m ² K (DFM DS 30-1 i DFM DS 60-1) Ud =1,2 W/m ² K (DFM DS 30-2, DFM DS 60-2) Ościeżnica wewnętrzna z przekładką termiczną: Ud =1,2 W/m ² K (DFM DS 30-1) Ud =1,3 W/m ² K (DFM DS 60-1, DFM DS 30-2 i DFM DS 60-2)	PN-EN 14351-2 punkt 4.8 (norma związana: PN-EN ISO 10077-1:2017-10)
Przepuszczalność powietrza (zgodnie z przeznaczeniem b)	Klasa 4 (dla drzwi DFM DS 30-1 i DFM DS 60-1) Klasa 3 (dla drzwi DFM DS 30-2 i DFM DS 60-2)	PN-EN 14351-2 punkt 4.9 (norma związana: PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2017-01)
Szerokość	- drzwi jednoskrzydłowe : max 1279 mm - drzwi dwuskrzydłowe : max 2558 mm (skrzydło czynne drzwi dwuskrzydłowych: max 1279 mm)	PN-EN 14351-2 punkt 4.12
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa 3 (dla drzwi z blachy o grubości 0,75 mm) lub Klasa 4 (dla drzwi z blachy o grubości 0,88 mm)	PN-EN 14351-2 punkt 4.14 (norma związana: PN-EN 1192:2001)
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Kategoria użytkowania 6 (200 000 cykli)	PN-EN 14351-2 punkt 4.17 (norma związana: PN-EN 12400:2004)

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
-

W imieniu producenta podpisał (-a):

Krzysztof Sławiński, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gdańsk 18.04.2025 r.
(miejscze i data wystawienia)


DFM Doors Sp. z o.o.
Krzysztof Sławiński
Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny
(podpis)